

Hanne Beate Nilsen  
Geir Nilsen

Hølundvegen 1305  
7350 BUVIKA

## DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM Å SØKE NY UTSLIPPSTILLATELSE EIENDOMMEN GNR/BNR 59/21

5. februar i år, sendte vi dere et forhåndsvarsel om at kommunen vurderte å fatte vedtak. Fristen for å gi tilbakemelding var satt til 5. mars i år. Vi har ikke mottatt tilbakemelding på dette varselet. Som vi informerte om i forhåndsvarselet, kommer det nå et formelt vedtak om at dere må søke om utslippstillatelse for å etablere et nytt, godkjent avløpsanlegg. Dersom dere er uenig i hele, eller deler av vedtaket, er det anledning til å klage.

Søknad om utslippstillatelse skal gjøres i samarbeid med et firma som har kompetanse på prosjektering og bygging av små avløpsanlegg. Se gjerne kommunens hjemmeside for informasjon om etablering av [nytt avløpsanlegg](#).

**Formelt vedtak: Som eiere av eiendom gnr/bnr 59/21 pålegges dere å søke om utslippstillatelse, for deretter å etablere et nytt, godkjent avløpsanlegg. Det nye anlegget skal fortrinnsvis være et nytt infiltrasjonsanlegg. Dersom grunnforholdene tilsier at infiltrasjonsanlegg ikke kan etableres, kan annen renseløsning vurderes.**

Frist for innsending av komplett søknad settes til: **1.10.2019**

Frist for ferdigstillelse av nytt anlegg/ søknad om ferdigattest: **1.10.2020**

**Det nye avløpsanlegget skal prosjekteres og bygges i henhold til forurensningsforskriften, kommunens retningslinjer, samt etter relevant V/A miljøblad.**

Vi har behandlet saken som saksnr 43/19 etter delegert myndighet fra Plan og miljøutvalget. Vedtaket er fattet med hjemmel i forurensningslovens §§ 7 og 18.

Eventuell eksisterende utslippstillatelse trekkes tilbake.

*Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra den dag meldingen om vedtaket kom fram til dere.*

**Begrunnelse for vedtaket:** Kommunen mener at utslippet fra eiendom gnr/bnr 59/21 ikke overholder dagens krav til rensing, som er minimum 90 % organisk stoff og 90 % fosfor.

Som informert om i forhåndsvarselet, er dere registrert med et infiltrasjonsanlegg av eldre dato. Kommunen har ikke registrert at anlegget har vært rehabilitert etter 1982. Samtidig er det meldt inn avvik på slamavskilleren over lengre tid, som ikke er utbedret.

Alle eiendommer med innlagt vann er pålagt å ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen, og ha et godkjent avløpsanlegg som renses utslippet fra eiendommen. Det kreves i dag at utslippet skal renses minimum 90 % (fosfor og biologisk stoff) før det går til terreng eller bekk.

1.1.1986 kom ny, nasjonal forurensningsforskrift som satte strengere krav til søknad om utslipp av

sanitært avløpsvann, og strengere krav til etablering av nye avløpsanlegg.

Fordi eiendommens avløpsanlegg ble omsøkt og etablert under mindre strenge rensekra, vurderes avløpsanlegget til å ikke rense tilfredsstillende, etter dagens rensekra.

I tillegg til at det er registrert avvik på anleggets slamavskiller, har alle avløpsanlegg har en forventet levetid. Eiendommens infiltrasjonsanlegg nærmer seg 40 år gammelt, og det anses derfor som sannsynlig at renseevnen har avtatt, slik at anlegget ikke lenger renser godt nok. Eiendommens avløpsanlegg vurderes derfor til å være modent for utskifting.

### **Saksopplysninger:**

#### Tidligere saksgang

5.2.2019: Utsendt forhåndsvarsel om vedtak

4.2.2019: Telefonsamtale med eiere

4.2.2019: Internt notat – sammenfatning av kommunens opplysninger om avløpsanlegget

### **Varsel om tvangsmulkt:**

I henhold til forvaltningslovens § 16 (forhåndsvarsling), varsles det at kommunen kan fatte vedtak om tvangsmulkt, dersom kommunens krav ikke overholdes.

Et eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli hjemlet i forurensningslovens § 73. (*tvangsmulket ved forhold i strid med loven*). Dersom et vedtak om tvangsmulkt blir fattet, kan tvangsmulkt påløpe anleggseiere, dersom kommunen krav ikke blir utført.

Dersom det gis tvangsmulkt, vil den i første omgang bli gitt som et engangsgebyr på kr. 5.000,-, deretter som løpende, månedlig gebyr på kr. 3.000,- per påbegynt måned, og inntil kommunens krav er oppfylt. Eventuell tvangsmulkt kreves inn av Statens Innkrevingsentral.

Frist for tilbakemelding på dette varselet settes til **13.4.2019**.

Bakgrunnen for et evt. vedtak om tvangsmulkt er at dette anses som nødvendig for å sikre gjennomføringen av pålegget om å søke om utslippstillatelse for å etablere et nytt avløpsanlegg. Vær oppmerksom på at det er to frister i pålegget som må følges. Tvangsmulktens størrelse anses som forholdsmessig.

Ved forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre det pålagte tiltaket innen fristen kan det søkes om utsettelse til kommunen. *Søknaden må være skriftlig, og må være innkommet til kommunen i god tid før fristen utløper*. Den ansvarlige må i søknaden dokumentere hvorfor fristen ikke kan overholdes. Dersom kommunen vurderer det dit hen at det ikke gis en utsettelse, vil den opprinnelige fristen fortsatt gjelde.

Ta kontakt dersom noe er uklart.

Med hilsen  
Teknisk kontor

Bente Solem  
avd.ingeniør  
Direkte innvalg: 72867244

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Vedlegg: Informasjon om klagerettigheter