

Dafro AS
Lensmannsekra 2

7353 BØRSA

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RETUR AV IKKE GODTATT SØKNAD EIENDOMMEN GNR/BNR 159/49

Eiendom: gnr/bnr 159/49
Tiltakets adresse: Saglykkja 14, 7355 Eggkleiva
Tiltakshaver Line Ellefsen Selvnes

Vi viser til Deres søknad datert 04.01.2019 om tillatelse til tiltak for nybygg garasje. Viser til etterspurt dokumentasjon i foreløpig svar datert 15.01.2019. Søknaden vi har mottatt mangler dokumentasjon og returneres herved da det ikke har vært bevegelse i saken på snart to måneder. Følgende mangler nevnes:

- Tiltaket omsøkes etter TEK10. Frist for dette var før årsskifte. Tiltaket må utføres i henhold til TEK 17, jf. TEK17 § 17-2.
- Det må søkes om dispensasjon fra byggeavstand til kommunalt ledningsnett. Tiltaket ønskes bygd nærmere enn 4 meter.
- Nabosamtykke eller tilsvarende dokumentasjon må leveres kommunen. Kontaktperson er Jeanette Dahlen.
- Det må søkes Skaun kommune om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal gang/sykkelvei.
- Det må leveres tegninger som viser bygget sammenstilt med øvrig bebyggelse i feltet slik at det kan foretas en estetisk vurdering av ønsket tiltak.

Dersom søknaden ønskes behandlet må den før ny innsending til kommunen bearbeides slik at den blir i samsvar med etterspurt dokumentasjon.

Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom De har spørsmål.

Med hilsen
Teknisk kontor

Svein Ivar Espås
rådgiver

Direkte innvalg: 72867242

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til: Tiltakshaver